

Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления
МЧС России по Чеченской Республике

(наименование территориального органа МЧС России)

ЧР, г.Грозный ул.У.Садаева, 13 т.8(8712) 33-24-29 ф.- E-mail: und_95@mail.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по г. Аргун УНД и ПР ГУ
МЧС России по ЧР

(наименование органа государственного надзора)

г.Аргун, ул.Пищевиков, б/н, тел. 8(928) 873-82-83, E-mail: ond_5@mail.ru
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 0121

по делу об административном правонарушении
620006012119211

(регистрационный индекс ПД)

«29» октября 2019г.
(дата рассмотрения дела)

г.Аргун, ул.Пищевиков, б/н
(место рассмотрения дела)

Я, государственный инспектор по городскому округу «город Аргун» по пожарному надзору Задаев А.Ш.

(должность, специальное звание, фамилия, имя, отчество должностного лица, вынесшего постановление.)

в соответствии со статьями 29.7, 29.9, 29.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, рассмотрев дело об административном правонарушении № 121 от 29.10.19г. установил, что должностное лицо:

Фамилия, имя, отчество Салатаева Жана Александровна

Дата и место рождения 09.12.74, г. Аргун ЧИАССР

Зарегистрированная по месту жительства/пребывания, тел. г. Аргун ул. Дружба Народов №25.

Фактически проживающая, тел.: г. Аргун ул. Дружба Народов №25

Документ, удостоверяющий личность Паспорт серия 9699 № 092127 выдан ГОВД г. Аргун 05.02.01г.

Привлекалось ли ранее к административной ответственности и когда: _____

Работающий г. Аргун ул. Дружба Народов 2а, Заведующая

(наименование и адрес организации, телефон)

29 октября 2019г. в «16» час. «00» мин. при проведении плановой, выездной проверки за соблюдением законодательства пожарной безопасности, в помещениях г. Аргун ул. Дружба Народов 2а по адресу: г.Аргун, ул. Дружбы народов 2а,

допустил нарушения пожарной безопасности:

1. На объекте защиты допущена прокладка (эксплуатация провод над входом котельной) воздушных линий электропередачи (в том числе временных и проложенных кабелем) над горючими кровлями горючих веществ материалов, изделий. (Постановление правительства РФ № 390 : п. 41)

2. На объекте защиты руководитель организации не обеспечил исправное состояние систем автоматических установок пожарной сигнализации (на втором этаже из вещатель пожарной сигнализации не работает). (Постановление правительства РФ № 390 : п. 61)

3. На объекте защиты допущена эксплуатация электропроводов (провод наружного освещения идущий на включил) с видимыми нарушениями изоляции. (Постановление правительства РФ № 390 : п/п а) п. 42)

4. На объекте защиты допущена прокладка (эксплуатация) воздушных линий электропередачи (в

том числе временных и проложенных кабелем) над горючими кровлями горючих веществ материалов, изделий. (проложена от котельной на дерево)(Постановление правительства РФ № 390 : п. 41)

5. На объекте защиты допущено использование розеток (рубильников, других электроустановочные изделий в котельном помещении) с повреждениями.(Постановление правительства РФ № 390 : п/п б) п. 42)

6. На объекте защиты допущена эксплуатация электропроводов (кабелей) с видимыми нарушениями изоляции, в помещении прачечном. (Постановление правительства РФ № 390 : п/п а) п. 42)

7. На объекте защиты не определено необходимое количество пожарных щитов (их тип) согласно приложению № 5 настоящих правил.(Постановление правительства РФ № 390 : п. 481)

8. На объекте защиты светильники эксплуатируются со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника, в котельном помещении(Постановление правительства РФ № 390 : п/п в) п. 42)

9. На объекте защиты допущена прокладка (эксплуатация) воздушных линий электропередачи (в том числе временных и проложенных кабелем) веществ материалов, изделий,(Постановление правительства РФ № 390 : п. 41)

10. На объекте защиты руководитель организации не обеспечил исправное состояние систем оповещения людей о пожаре.(Постановление правительства РФ № 390 : п. 61)

11. На объекте защиты светильники эксплуатируются со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника, (в помещении склада).(Постановление правительства РФ № 390 : п/п в) п. 42)

12. На объекте защиты пожарные щиты не укомплектованы немеханизированным пожарным инструментом (инвентарем) согласно приложению № 6 настоящих правил.(Постановление правительства РФ № 390 : п. 482)

13. На объекте защиты руководитель организации не обеспечил устранение повреждений толстослойных напыляемых составов (огнезащитных обмазок, штукатурки, облицовки плитными листовыми и другими огнезащитными материалами, в том числе на каркасе, комбинации этих материалов, в том числе с тонкослойными вспучивающимися покрытиями строительных конструкций, горючих отделочных и теплоизоляционных материалов, воздухопроводов, металлических опор оборудования и эстакад).(Постановление правительства РФ № 390 : п. 21)

т.е. совершила административное правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 29.9, 29.10 КоАП РФ, и принимая во внимание

указываются смягчающие либо отягчающие ответственность обстоятельства в соответствии со ст. ст. 4.2, 4.3 КоАП РФ

ПОСТАНОВИЛ:

Признать

Заведующая Салатаева Жана Александровна

фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица

ВИНОВНЫМ в совершении административного правонарушения, ответственность за которое
Предусмотрена **ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ**, и назначить ему наказание в виде

штрафа в размере 6 000 (ШЕСТЬ ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ)

(мотивированное решение по делу)

Лицу, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, разъяснены права, предусмотренные статьей 25.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, право, порядок и сроки обжалования постановления по делу, предусмотренные статьями 30.1 30.2, 30.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, а также положения статьи 32.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, предусматривающие уплату административного штрафа не позднее 60 дней со дня вступления постановления в законную силу, и частью 1 статьи 20.25 Кодекса

Российской Федерации об административных правонарушениях, предусматривающие ответственность за неуплату административного штрафа в установленный срок.

Должностное лицо, вынесшее постановление:

Государственный инспектор по городскому округу
«город Аргун» по пожарному надзору Задаев А.Ш.

должность, инициалы и фамилия



подпись

М.П.
органа ГПН

Копию постановления получила
«29» октября 2019г.

дата, подпись

Салатаева Ж.А.

фамилия, инициалы

Копию настоящего постановления направлена:

дата, № исх. документа, адрес направления дата отправления, N почтового отделения и N квитанции заказного письма

Дата вступления в законную силу «8» ноября 2019г.

(заполняется при направлении постановления в подразделение Федеральной службы судебных приставов)

Информация о получателе штрафа, необходимая в соответствии с правилами заполнения расчетных документов на перечисление суммы административного штрафа, сведения о вручении бланка платежного документа, содержащего указанную информацию (в случае наложения административного штрафа):

Индекс платежного документа: 620006012119211

Р/С 40101810200001000001 в Управление Федерального Казначейства по Чеченской Республике

БИК: 049690001

ИНН: 2027001157

КПП: 201401001

ОКАТО: 964 013 64

Получатель: Главное управление МЧС России по Чеченской Республике Счет № 04941784270

КБК: 17711627000016000140

Назначение платежа: Административный штраф за нарушение требований пожарной безопасности №0121 от 29.10.19

О Т М Е Т К А об исполнении постановления:

Постановление № 0121 от «29» октября 2019г.г. исполнено: « » _____ 2019 г.

Постановление направлено для принудительного исполнения: « » _____ 2019г.

Исх. № _____

ОКТМО 96701 000001